

「第三種冷凍機械責任者 合格教本」

第 1 刷 正誤表

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでお詫びいたします。

(2025 年 7 月 23 日更新)

p.100 図 1-1-8 の右下の文字


誤	冷凍用：15～20 (K)
正	空調用：15～20 (K)

(2025 年 5 月 26 日までの正誤表)

p.56 「(1) ブラインとは」の上から 3 行目

誤	溶けない液体であるブライン
正	凍らない液体であるブライン

p.113 図 1-13-2 蒸発圧力調整弁の使用例

誤	
正	

p.133 練習問題 (○×問題) の問題文①

誤	配管の曲がり部を極力小さくし、
正	配管の曲がり部を極力少なくし、

p.176 「(1) 運転前準備」の上から 2 行目

誤	また、①～⑤は毎日運転している場合にもチェックする項目です。
正	また、①～③、⑤、⑥は毎日運転している場合にもチェックする項目です。

p.220 下から 3 行目

誤	次に示す式で得られた質量以上を充填することはできません。
正	次に示す式で得られた質量以下とする必要があります。

p.284 問 6 の選択肢 (5)

誤	(5) イ、ハ	
正	(5) ロ、ハ	(解答がないため修正。)

p.304 問 6 の解答

誤	解答 (3)
正	解答 (5)

p.304 問 6 のロ.の解説文

誤	ロ. 誤り 液化高圧ガスを容器に充填する場合には、次に示す式で計算された質量以上の液化高圧ガスを充填することはできません。
正	ロ. 正しい 液化高圧ガスを容器に充填する場合には、次に示す式で計算された質量 以下とする必要があります。

技術評論社 書籍編集部